

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 7 Novembre 2016 a domenica 13 Novembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
07/11	0,52	2,89	52,33	0,76	0,33	1,23	0,21
08/11	0,53	2,27	52,08	0,73	0,33	1,30	0,44
09/11	0,65	1,60	54,27	0,72	0,27	1,15	0,44
10/11	0,66	3,49	53,13	0,73	0,43	1,31	0,54
11/11	0,50	2,54	52,60	0,73	0,36	1,20	0,48
12/11	0,49	1,42	54,70	0,70	0,13	1,11	0,45
13/11	0,59	1,25	54,93	0,69	0,31	1,09	0,50
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
07/11	5,79	13,42	122,1	44.514
08/11	6,25	12,94	121,8	45.196
09/11	6,55	12,74	121,6	45.724
10/11	6,47	12,83	121,4	45.836
11/11	6,49	12,78	121,3	46.178
12/11	6,51	12,52	121,5	46.022
13/11	6,62	12,32	121,5	46.307

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 7 Novembre 2016 a domenica 13 Novembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
07/11	0,73	2,94	68,06	0,69	0,58	0,37	1,66
08/11	0,80	3,00	73,92	0,69	0,68	0,38	1,86
09/11	0,68	6,02	91,25	0,69	0,63	0,37	1,33
10/11	0,70	4,62	87,77	0,69	0,62	0,43	1,51
11/11	0,73	3,47	92,02	0,71	0,72	0,37	1,35
12/11	0,62	2,29	98,13	0,67	0,52	0,35	1,04
13/11	0,63	2,78	94,39	0,67	0,74	0,35	1,43
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
07/11	6,18	13,62	123,8	43.933
08/11	6,14	13,60	123,5	44.273
09/11	6,45	13,44	123,6	43.856
10/11	6,37	13,52	123,8	44.154
11/11	6,37	13,52	124,3	44.483
12/11	6,28	13,31	124,3	43.907
13/11	6,45	13,27	124,8	44.466