

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 28 Novembre 2016 a domenica 04 Dicembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
28/11	0,50	3,24	55,54	0,72	0,32	1,24	0,46
29/11	0,59	3,65	56,46	0,71	0,12	1,28*	0,55
30/11	0,70	5,43	55,28	0,73	0,22	1,23	0,51
01/12	0,73	2,88	54,29	0,71	0,21	1,26	0,42
02/12	0,67	2,68	58,10	0,71	0,52	1,29	0,46
03/12	1,00	2,80	56,61	0,70	0,30	1,17	0,48
04/12	0,77	2,82	56,02	0,70	0,16	1,13	0,42
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

* Indice di disponibilità dei dati che compongono la media (83,3 %) inferiore a quello atteso (90 % minimo)

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
28/11	6,31	12,76	121,2	44.327
29/11	6,33	12,71	120,9	46.245
30/11	6,25	12,76	121,1	46.459
01/12	6,46	12,57	121,1	46.979
02/12	6,34	12,66	120,9	44.187
03/12	6,46	12,52	121,5	45.379
04/12	6,41	12,60	121,7	45.914

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 28 Novembre 2016 a domenica 04 Dicembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
28/11	0,65	1,16	92,25	0,65	0,49	0,35	1,37
29/11	0,80	1,71	89,36	0,66	0,39	0,35	1,59
30/11	0,93	1,55	92,65	0,66	0,48	0,35	1,24
01/12	0,83	1,30	82,68	0,70	0,45	0,36	1,69
02/12	0,71	1,51	79,92	0,65	0,71	0,36	2,34
03/12	0,60	2,03	78,88	0,66	0,45	0,36	2,62
04/12	0,58	1,83	79,68	0,65	0,33	0,36	2,38
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
28/11	6,81	12,95	124,6	42.908
29/11	6,54	13,19	124,2	44.162
30/11	6,45	13,22	124,0	44.001
01/12	6,47	13,19	124,6	44.315
02/12	6,62	13,09	124,7	43.380
03/12	6,45	13,24	124,9	44.113
04/12	6,61	13,11	125,7	44.348