

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 12 Dicembre 2016 a domenica 18 Dicembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
12/12	0,57	1,82	47,34	0,73	0,41	1,25	0,28
13/12	0,51	2,19	48,75	0,72	0,41	1,23	0,41
14/12	1,81	3,62	43,05	1,00	0,81	1,60	0,39
15/12	0,48	3,32	46,53	0,74	0,71	1,32	0,49
16/12	0,46	3,12	49,64	0,71	0,51	1,27	0,35
17/12	0,47	2,82	48,34	0,73	0,51	1,29	0,40
18/12	0,48	3,10	50,51	0,72	0,47	1,28	0,43
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
12/12	6,44	13,05	120,7	46.193
13/12	6,55	12,83	121,2	47.140
14/12	6,17	13,34	120,7	46.505
15/12	6,54	13,07	121,7	47.116
16/12	6,57	12,99	121,5	46.967
17/12	6,60	12,95	121,4	47.957
18/12	6,72	12,82	121,5	47.985

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 12 Dicembre 2016 a domenica 18 Dicembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
12/12	0,61	1,73	84,17	0,66	0,55	0,36	1,85
13/12	0,59	0,58	81,15	0,66	0,48	0,36	1,51
14/12	0,62	0,86	79,08	0,60	0,74	0,35	1,32
15/12	0,58	0,71	80,99	0,66	0,54	0,35	1,54
16/12	0,47	1,59	82,96	0,50	1,04	0,37	2,10
17/12	0,61	1,59	83,82	0,67	0,81	0,36	2,50
18/12	0,58	1,59	81,94	0,67	0,62	0,36	2,72
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
12/12	6,03	13,45	124,3	45.237
13/12	6,21	13,33	125,4	45.880
14/12	6,05	13,54	124,3	44.981
15/12	6,12	13,42	124,9	45.132
16/12	6,04	13,58	124,9	45.466
17/12	5,94	13,59	124,9	45.934
18/12	6,02	13,59	124,6	46.263