

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 23 Gennaio 2017 a domenica 29 Gennaio 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
23/01	0,45	1,76	55,11	0,71	0,29	1,13	0,48
24/01	0,45	1,38	53,87	0,71	0,15	1,11	0,41
25/01	0,45	1,61	51,90	0,70	0,16	1,17	0,32
26/01	0,46	1,64	51,53	0,72	0,25	1,25	0,44
27/01	0,45	1,62	51,93	0,71	0,17	1,13	0,36
28/01	0,45	1,32	54,79	0,71	0,25	1,14	0,42
29/01	0,45	1,24	54,39	0,71	0,32	1,16	0,51
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
23/01	6,92	12,58	121,8	46.513
24/01	6,83	12,61	121,7	45.732
25/01	6,94	12,51	121,6	46.446
26/01	6,80	12,69	120,8	46.236
27/01	6,80	12,63	121,9	46.498
28/01	6,95	12,50	121,2	45.354
29/01	6,91	12,61	121,5	46.131

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 23 Gennaio 2017 a domenica 29 Gennaio 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
23/01	0,77	1,44	69,27	0,66	1,63	0,37	2,86
24/01	0,94	1,55	74,17	0,73	1,28	0,38	3,11
25/01	0,66	3,88	74,12	0,71	1,32	0,38	2,53
26/01	0,65	1,27	73,77	0,68	1,25	0,38	2,43
27/01	0,64	1,79	74,90	0,67	1,26	0,38	2,74
28/01	0,69	1,57	79,05	0,64	1,06	0,37	2,80
29/01	0,65	1,88	77,20	0,66	1,16	0,37	2,53
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
23/01	6,22	13,39	124,7	44.967
24/01	6,03	13,55	124,3	45.180
25/01	6,09	13,49	123,8	45.131
26/01	5,96	13,64	123,9	45.997
27/01	6,12	13,49	124,7	45.584
28/01	6,48	13,10	125,0	44.802
29/01	6,39	13,26	124,6	45.232