

## Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

**Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 30 Gennaio 2017 a domenica 05 Febbraio 2017 – LINEA 1**

	<b>Ac. Cloridrico</b>	<b>Ossido Carbonio</b>	<b>Ossidi Azoto</b>	<b>Ossidi Zolfo</b>	<b>Carb. Org. Totale</b>	<b>Polveri</b>	<b>Ammoniaca</b>
Giorno	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
30/01	0,46	2,43	53,06	0,72	0,36	1,16	0,40
31/01	0,45	1,34	54,25	0,71	0,39	1,17	0,39
01/02	0,45	1,29	55,90	0,69	0,35	1,11	0,56
02/02	0,44	2,12	53,39	0,69	0,42	1,09	0,59
03/02	0,44	1,22	54,53	0,69	0,29	1,13	0,46
04/02	0,44	2,27	56,84	0,69	0,20	1,15	0,50
05/02	0,44	3,45	57,76	0,89	0,25	1,15	0,36
<b>Limite Giorno:</b>	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	<b>An. Carbonica</b>	<b>Ossigeno</b>	<b>Temp. Fumi</b>	<b>Portata Fumi</b>
Giorno	%V	%V	°C	Nm <sup>3</sup> /h
30/01	6,72	12,71	121,4	46.127
31/01	6,84	12,57	121,5	45.272
01/02	7,07	12,24	122,1	44.830
02/02	7,22	12,12	123,2	44.955
03/02	7,17	12,13	122,4	44.106
04/02	7,16	12,11	122,0	43.514
05/02	7,11	12,12	121,7	42.074

**Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 30 Gennaio 2017 a domenica 05 Febbraio 2017 – LINEA 2**

	<b>Ac. Cloridrico</b>	<b>Ossido Carbonio</b>	<b>Ossidi Azoto</b>	<b>Ossidi Zolfo</b>	<b>Carb. Org. Totale</b>	<b>Polveri</b>	<b>Ammoniaca</b>
Giorno	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
30/01	0,67	1,33	77,17	0,67	1,41	0,38	2,44
31/01	0,73	1,82	72,38	0,71	1,84	0,41	2,52
01/02	0,73	6,76	79,15	0,66	3,00	0,37	2,56
02/02	0,57	0,89	80,71	0,65	1,44	0,37	2,62
03/02	0,66	1,10	82,78	0,65	0,82	0,38	2,24
04/02	0,65	0,84	80,52	0,66	0,93	0,38	1,91
05/02	0,58	1,29	79,40	0,67	0,97	0,39	1,85
<b>Limite Giorno:</b>	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	<b>An. Carbonica</b>	<b>Ossigeno</b>	<b>Temp. Fumi</b>	<b>Portata Fumi</b>
Giorno	%V	%V	°C	Nm <sup>3</sup> /h
30/01	6,04	13,49	124,6	45.569
31/01	5,62	13,89	124,4	45.704
01/02	6,30	13,25	125,2	44.634
02/02	6,42	13,20	125,3	44.505
03/02	6,35	13,25	124,7	44.262
04/02	6,12	13,40	124,1	43.677
05/02	6,02	13,47	123,7	44.426