

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 13 Febbraio 2017 a domenica 19 Febbraio 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
13/02	0,45	2,58	50,13	0,71	0,81	1,15	0,46
14/02	0,43	4,64	50,46	0,68	0,80	1,28	0,30
15/02	0,47	4,32	48,57	0,74	0,73	1,43	0,31
16/02	0,46	3,10	51,92	0,73	0,74	1,41	0,36
17/02	0,47	3,34	48,42	0,74	0,84	1,41	0,44
18/02	0,57	6,64	40,88	1,27	1,55	1,51	0,29
19/02	0,48	2,56	46,68	0,76	0,81	1,39	0,26
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
13/02	6,81	12,50	121,6	44.387
14/02	6,47	12,91	122,1	46.411
15/02	6,37	13,07	122,4	46.714
16/02	6,56	12,92	123,1	46.549
17/02	6,37	13,07	123,3	45.798
18/02	5,72	13,65	121,2	44.803
19/02	6,08	13,36	121,4	44.505

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 13 Febbraio 2017 a domenica 19 Febbraio 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
13/02	0,55	4,41	93,50	0,59	1,53	0,40	1,64
14/02	0,66	4,74	89,92	0,70	1,12	0,40	0,92
15/02	0,64	2,05	90,84	0,68	0,76	0,40	0,73
16/02	0,66	1,92	87,51	0,69	0,76	0,40	1,05
17/02	1,10	5,27	82,04	0,94	0,92	0,43	1,38
18/02	0,71	0,98	81,32	0,77	0,66	0,43	1,09
19/02	0,60	1,10	87,07	0,68	0,45	0,41	0,94
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
13/02	5,80	13,88	124,1	44.491
14/02	5,78	13,83	124,5	44.618
15/02	5,97	13,67	125,0	44.987
16/02	5,88	13,77	124,9	44.980
17/02	5,38	14,20	124,5	45.651
18/02	5,61	14,01	124,8	45.999
19/02	5,84	13,68	124,3	44.398