

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 01 Maggio 2017 a domenica 07 Maggio 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
01/05	0,46	1,44	68,75	0,72	0,00	1,23	0,45
02/05	0,46	1,53	68,99	0,72	0,00	1,20	0,22
03/05	0,46	1,65	66,61	0,72	0,00	1,18	0,32
04/05	0,46	1,52	62,83	0,72	0,00	1,19	0,30
05/05	0,99	1,74	55,65	0,72	0,00	1,19	0,36
06/05	0,51	2,06	62,89	0,74	0,00	1,28	0,33
07/05	0,50	2,21	53,59	0,76	0,00	1,31	0,45
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
01/05	6,74	12,77	120,8	41.574
02/05	6,67	12,79	121,5	42.100
03/05	6,61	12,83	121,8	42.278
04/05	6,69	12,81	120,9	41.405
05/05	6,64	12,85	121,3	40.075
06/05	6,26	13,15	121,4	42.206
07/05	6,05	13,29	122,5	43.219

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 01 Maggio 2017 a domenica 07 Maggio 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
01/05	1,04	1,58	79,68	0,62	0,17	0,38	0,54
02/05	1,18	1,93	61,01	0,62	0,10	0,37	0,68
03/05	1,20	2,62	63,12	0,61	0,10	0,35	0,60
04/05	1,02	2,24	54,88	0,60	0,07	0,33	0,71
05/05	4,39	2,26	65,61	0,74	0,18	0,33	0,77
06/05	1,46	2,64	68,46	0,61	0,16	0,33	1,23
07/05	5,35	1,95	72,26	0,92	0,11	0,33	0,97
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
01/05	6,72	12,95	125,1	55.972
02/05	6,79	12,88	126,3	57.160
03/05	7,01	12,68	126,6	57.357
04/05	7,14	12,57	125,5	57.116
05/05	7,09	12,63	122,2	57.208
06/05	7,02	12,65	122,0	58.106
07/05	6,80	12,87	120,9	55.362